



|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA<br>PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI |       |
| 03 GIU. 2025                                                                 |       |
| PROT. N.                                                                     | 12687 |

## COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

via Isonzo, 6 - 76017 San Ferdinando di Puglia - Italia - cod. fisc. 81000710715  
tel. 0883.626260 - fax: 0883.626248 - Sito Internet: <http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it>

**Settore Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzioni**

Fain di Faretina Matteo & Inchingoli Salvatore S.n.c.  
Via Capurso Sergente Maggiore Nicola, 2  
76012 Canosa di Puglia (BT)

**fain.snc@pec.it**

Oggetto: messa in sicurezza impianti elettrici. D.Lgs. 81/2008 artt. 64, 80, 86. DM 37/2008 art. 8, c.2

Premesso che la ditta FAIN di Faretina Matteo & Inchingoli Salvatore S.n.c. è affidataria della gestione della rete di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia;

Considerato che su alcuni impianti e infrastrutture elettriche gestite risultano presenti evidenti criticità sotto il profilo della sicurezza, tali da poter rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, con particolare riferimento agli utenti della strada e ai cittadini in generale

Visto quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, ed in particolare gli articoli:

**64** (*Obblighi del datore di lavoro*)

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
- b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.)

**80** (*Obblighi del datore di lavoro*)

1. ((Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:))

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. ((Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.))

#### **86 (Verifiche e controlli)**

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Nonché l'art. 8, c.2 del Dm 37/2008 (2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.)

Qualora lo riteniate opportuno, questo Ufficio si dichiara disponibile ad un incontro tecnico con i Vostri referenti, al fine di effettuare un sopralluogo congiunto e condividere puntualmente le criticità rilevate.

Si invita la S.V a provvedere ad una verifica di tutti gli impianti e le infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica entro 30 GG, in carenza provvederemo a segnalare l'inadempienza alle Autorità preposte e azione esecutoria e risarcitoria in danno.

Cordialità

**Il sindaco**

**Dott. Michele Lamacchia**

**Il Responsabile del IV settore**

**Liberato Bozzelli**